

1000 型 末端测试阀

1. 产品概述

末端测试阀安装在报警阀组每个防火分区的每个楼层的最不利点处,作为末端试水装置。

1000 末端测试阀具有如下特点:

1. 阀门带关闭、测试、排水三位位置指示器,符合 NFPA-13、NFPA-13R 和 NFPA-13D 的要求。
2. 单柄球阀总量轻,两端为内螺纹接口,还预留压力表螺纹接口,安装简单方便。
3. 附多方向的玻璃视窗,便于观察。
4. 可提供多种口径:DN20 DN25 DN32 DN40 DN50。
5. 阀体和球体的材质为青铜,阀杆的材质为黄铜,额定工作压力为 2.1MPa。
6. 经 UL 和 ULC 注册,除 DN20 口径外,其余有 FM 认证。



2. 技术数据

规格	A	B	C	D	E	F	G	H
DN20	128	37.58	55.65	93.23	85.88	45.30	117.12	162.42
DN25	128	37.58	55.65	93.23	85.88	45.30	117.12	162.42
DN32	137.7	42.7	65.36	108.36	82.84	50.89	141.39	192.28
DN40	163.38	45.5	81.5	127	99.18	66.97	206.63	273.60
DN50	163.38	45.5	81.5	127	99.18	66.97	206.63	273.60

